

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

4.003

Datum van bezoek:

23-09-2021

Plaats van het onderzoek:

Schaliestraat 20 - Gent 9000

Inspecteur:

Emin Avci

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Schaliestraat 20 - Gent 9000

Appartement aanduiding

Gebouw

Huis

Eigenaar

Eigenaar Schaliestraat 20 - 9000 Gent

Adres van de eigenaar

Schaliestraat 20 - Gent 9000

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

5293007

EAN code

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

3 x 230 V

Max. Beveiliging

40 A

Onderzoek

Schemas

OK

Equipotentiale verbindingen

OK

Fudamenten

vanaf 81

Elektrische installatie

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Voir schéma/Zie schema

Aantal verdeelborden

1

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

Test ΔI_n

OK

ΔI_n

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe
aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte
aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelectrode

Aardingslus

Weerstand aardelectrode (Ω)

25

Isolatie ($M\Omega$)

> 0,5 MOhms

Opmerkingen

Geldigheidsdatum: datum van controle + 25 jaar

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1

Une revisite de contrôle est à effectuer dans les 25 années à partir de la date du présent rapport.

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> BTW: BE0732536476

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Handtekening van de inspecteur



Verplichtingen van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

- A) De verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- B) De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
- c) De verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- D) De verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie

Direction générale de l'Energie - Division infrastructure et contrôles

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / **Email:** gas.elec@economie.fgov.be

<https://economie.fgov.be>