



Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	30/2019/3/1/4	Datum van bezoek / Date de visite:	1/03/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	tourash norouzdizaj Zwaanljesstraat 15 - 9090 MELLE	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Aanpassing van een bestaande installatie / adaption d'une installation existante Périodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003 Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	GAS INST HUIS		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Zwaanljesstraat 15 - 9090 MELLE		
Eigenaar / Propriétaire:	tourash norouzdizaj		
Installateur:	tourash norouzdizaj	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	EIGENAAR		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	✓GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

	OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk(ken): Pression(s) de service:			
Gassoort: Type de gaz:	✓		
Leidingen: Canalisations:	✓		
Verbindingen: Raccords:	✓		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:			✓
De gasteller was: Le compteur était:	✓		

Cu: max ø 22/15 - 20 m
 persfittings / à sertir
 niet aanwezig / pas présent
 open / ouvert
 klasse / class: G 4 Index: / m³ Tellernummer / numéro de compteur: 16026190

Toestellen / Appareils:

N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)	OK	NOK POK	NVT PA
1	VAILLANT ECO TEC PRO	28.6	C33	ACHTERAAN	I2ES			✓		
2	ZA NUSSI	7	A	KEUKEN	/	/	/	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:				OK	NOK POK	NVT PA
afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compresseur				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:						
Testdruk / Pression d'essai:		21 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	10 min		
Testgas / Gaz d'essai: Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible				✓		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag is conform aan de hierboven vermelde voorschriften en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
 L'installation gaz décrite dans ce rapport est conforme aux prescriptions citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
 De installatie is lek vrij. / L'installation est étanche.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 _____ MERGAN Michel	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	_____ De aanvrager / Le demandeur
--	--	--	--------------------------------------