

Identificatie

Straat
Huisnummer
Postcode
Gemeente
Gebouw-ID
Gebouweenheid-ID

Nerenweg
82
9270
Laarne
8852053
8853375

Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)
Contactgegevens exploitant
Erkenningsnummer van de keurder
Keuringsorganisatie

Riopact
+3222389699
14028
ONTWERPATELIER
EGGERMONT vof
info@petereggermont.be
+32498468435

Datum keuring
Reden keuring
Uitgiftedatum

01/02/2023
Aanleg gescheiden stelsel
03/03/2023

Contact e-mail
Contact telefoonnummer

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Indieningsdatum bouwvergunning/omgevingsvergunning
Cluster
Type gebouw

Voor 31 januari 2005
Collectief geoptimaliseerd buitengebied
Woning

Regenwatercircuit

Verharde oppervlakten

	Afvoer	Buffer	HWP	Infiltratie	Natuurlijke afvloeï	Totaal (m ²)
Dak (m ²)	34	0	0	0	60	94
Waardes berusten op schatting: Ja						
Groendak (m ²)	0	0	0	0	0	0
Rieten dak (m ²)	0	0	0	0	0	0
Terras (m ²)	0	0	0	0	0	0
Inrit (m ²)	0	0	0	0	0	0
Andere verharde oppervlakten (m ²)	0	0	0	0	0	0
Totaal (m ²)	34	0	0	0	60	94

Hemelwaterput

Aanwezig
Verplicht
Reden

Nee
Nee
Het betreft geen keuring 'nieuwbouw/herbouw' of 'bijkomende aansluiting'

Infiltratievoorziening

Aanwezig
Verplicht
Reden

Nee
Nee
Het betreft geen keuring 'nieuwbouw/herbouw' of 'bijkomende aansluiting'

Buffervoorziening

Aanwezig
Verplicht

Nee
Nee

Afvalwatercircuit

Afvalwaterstromen aanwezig

Ja

Afvalwaterstromen

Type afvalwater
Al het zwart water is aangesloten op
DWA circuit
Al het grijs water is aangesloten op
DWA circuit

Huishoudelijk afvalwater
DWA circuit
Septische put
DWA circuit
DWA-putje naar riolering openbaar domein

Gesloten recipient
Aanwezig

Nee

Individuele voorbehandelingsinstallatie

Septische put

Aanwezig

In combinatie met vervanger

Informatie volume d.b.v.

Het effluent van de voorziening gaat naar

DWA circuit

Ja

Nee

Geen beschikbare informatie over het aanwezig volume, volume is bijgevolg niet gekend

DWA circuit

DWA-putje naar riolering openbaar domein

Voorbezinkput

Aanwezig

Nee

RWS-afscheider

Aanwezig

Nee

Vetafscheider

Aanwezig

Nee

Individuele behandelingsinstallatie

IBA

Aanwezig

Nee

Controle scheiding

DWA

Gescheiden tot aan het lozingspunt

Hoe gecontroleerd

Gebruikt toestel/materiaal voor watertest

Ja

Watertest

Het water later stromen van de sanitaire toestellen

RWA

Gescheiden tot aan het lozingspunt

Hoe gecontroleerd

Gebruikt toestel/materiaal voor rooktest

Ja

Rooktest

Rooktoestel

Aansluitingen privéwaterafvoer op openbaar domein
DWA-lozingspunt

Aantal toezichtsputjes

Toezichtsputje(s) toegankelijk

In gebruik

RWA lozingspunt

Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst)

0

Ja

Ja

Aantal toezichtsputjes

Toezichtsputje(s) toegankelijk

In gebruik

Aandachtspunten

Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst)

2

Ja

Ja

1 huisaansluitputje achteraan het perceel is een wacht aansluiting

Zwembad

Aanwezig

Nee

Uitvoeringsplan

Stemt het opgeleden uitvoeringsplan schematisch overeen met de werkelijkheid

Ja

Bijlagen

Inventaris van de privéwaterafvoer
Uitvoeringsplan

1 bijlage(n) toegevoegd

1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7), het ministerieel besluit keuring van 28 juni 2011 en het handboek Keurder privéwaterafvoer (HDBK-16).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de privéwaterafvoer weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de privéwaterafvoer, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688 INSP
ISO/IEC 17020:2012