



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verkruggen v.z.w. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: 591 198 880 015 383 536
 Teller nr. 302193
 Index: 012 - 010

U. Ref.: _____ O. Ref.: 01908 BC Verslagnr: 201/160517/09

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 012 CCSTARKER
Hof Van Combergen 22

EIGENAAR: Griet Baecens
 Adres: 10271

OPDRACHTGEVER: 10271
 Adres: 10271

INSTALLATEUR: 10271
 Adres: 10271

BTW nr: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 17.05.2016 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.F.C. art. 231) (Voorbetr. DNB).

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid; Type der lokalen: 1.5. Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1983~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230/230 V Bescherming van de aansluiting SO A

Voedingskabel hoofdbord: 5 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 2P/10A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - boven - penner - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 0,28 Ohm; RI tot + 0 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: ///

BESCHRIJVING:

Eendraad & Situatieschema's in bijlage

///

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

Nete's; - Nog niet gepland bij noodt;

- Verplichting
- Reuken
- BACKHAER (reukden)

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
NO. _____
De rangen (titels) van de functionarissen
naam: _____
handtekening: _____

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17.05.2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

[Handtekening]
MS212



voor de Directeur,

