



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 3044731916



N 074776

Resi code:

○ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

○ Brabant

tel.: 02 674 57 11

○ Wallonië

tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: HS. CHOUF; Installatie: OPMW. MENT; Eigenaar of beheerder: J. DEU. Includes name, address, and contact info for all parties.

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Includes checkboxes for Art 270, 271, 276, 86, 87, 88, 271 bis, 278, and categories like Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheid, etc.

Algemene gegevens elektrische installatie. Includes fields for EAN (54144886001285604), kWh meter nr. (1247444), meterstand dag (1512) and nacht (1541), and various technical specifications like voltage (230V) and current (40A).

Metingen - testen - controles - verzegeling. Includes checkboxes for Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, doorsnede, Schema's, Aardingsweerstand, Algemeen isolatieniveau, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, and Test diff.

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde). Includes sections for Inbreuken Nieuwe installatie (Nihil), Inbreuken Bestaande installatie (Nihil), and Opmerkingen (NOTA - VELL. ANMATA NAO TO VOORZIJEN).

Besluit(en): De nieuwe installatie voldoet / voldoet niet aan het AREI. De bestaande installatie voldoet / voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker: A. WIN; Agent nr. 4473; Datum 18/11/14. Includes signature and date. Also contains a box: 'De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór...' and a note: 'De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór door technische wijzigingen te worden aangebracht.' Below is a list of instructions for the report and a note about safety and reporting.