

## Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

conform besluit Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 algemeen waterverkoopreglement, het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, het bijzonder waterverkoopreglement van de exploitant en het technisch reglement van AquaFlanders.

<b>Naam aanvrager*</b>	EBMEDIA		
<b>Adres</b>	Gavergrachtstraat 82		
(Postcode + gemeente)	9031	Gent	
<b>BTW-nummer</b>	BE098710443	(*ontvangt de factuur van de keuring)	E-mail: bram@ebmedia.be
<b>Aanvrager wenst formulier te ontvangen:</b>	per e-mail		

<b>Keurder</b>	<b>Benny Verstraete</b>	<b>Bedrijf</b>	<b>FARYS (TMVW)</b>
<b>Telefoon</b>	<b>078353599</b>	<b>Adres</b>	<b>Stropstraat 1</b>
<b>Badge nr.</b>	<b>16002</b>		<b>9000 Gent</b>

<b>Gekeurde installatie</b>			
<b>Klant/titularis</b>	EBMEDIA	<b>Watermeter nr.</b>	201405565
<b>Adres</b>	Gavergrachtstraat 82	<b>Klantnr</b>	10861519
	9031 Gent	<b>Telefoon</b>	0476315194
	<small>(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)</small>		
<b>Datum keuring</b>	23/05/2016	<b>Exploitant</b>	TMVW
<b>De keuring betreft een</b>	eengezinswoning		
<b>Het betreft een</b>	basiskeuring met inventarisatie		nieuwbouw
<b>De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant:</b>	ja		

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18. Bidet	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	EA	OK	20. Keukenkraan	Aanwezig	AA	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Aanwezig			21. Handsproeier keukenkraan	Aanwezig	BEL	OK
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Nt Voorzien			22. Lavabo	Aanwezig	AA	OK
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Handwasbakje	Aanwezig	AA	OK
7. Bijvulling CV	Aanwezig	CA	OK	24. Uitgietbak	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	VG	OK	25. Zonneboiler/paneel	Aanwezig	Vloeistofcat. 3	OK
9. Waterverwarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
11. Kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	BEL/RW	OK	28. Urinoir	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Nt Voorzien			29. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	Y	OK
13. Handsproeier badkraan	Aanwezig	BEL	OK	30.			
14. Automatische badspoeling	Aanwezig	CA	OK	31.			
15. Douche met vaste kop	Aanwezig	AA	OK	32.			
16. Douche met handsproeier	Aanwezig	BEL	OK	33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	BEL	OK	Pictogrammen	Nt Voorzien		

<b>Opmerkingen</b>	
Pictogrammen op tappunten tweedecircuitwater te voorzien. De zegel werd door de keurder doorbroken. 25. Vloeistofcategorie 3 - Gesloten circuit	
<input type="checkbox"/>	om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!

<b>CONFORMITEITSVERKLARING</b> De binneninstallatie is: <b>conform</b>	<b>PRIVÉWATERAFVOER</b> De privéwaterafvoer is: geen attest aanwezig
---	---

**Belangrijk:** deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

**Keuringsattest Nr.:** HB-1033528

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2012

**Ref 1:**

**Ref 2:**