

Identificatie

| | | | |
|------------------|----------------------|--|-----------------|
| Straat | Wachtebekestraat | Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf) | Farys |
| Huisnummer | 40 | Contactgegevens exploitant | +3278353599 |
| Postcode | 9060 | Erkenningsnummer van de keurder | 10136 |
| Gemeente | Zelzate | Contact e-mail | info@cobelvw.be |
| Gebouw-ID | 31136843 | Contact telefoonnummer | +32485445431 |
| Gebouweenheid-ID | 31136846 | Referentiecode FARYS | 40634051 |
| Datum keuring | 09/12/2023 | | |
| Reden keuring | Nieuwbouw of herbouw | | |
| Uitgiftedatum | 14/12/2023 | | |

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

| | |
|--|---|
| Indieningsdatum bouwvergunning/omgevingsvergunning | Tussen 1 januari 2014 en 1 oktober 2023 |
| Cluster | Centraal gebied |
| Type gebouw | Andere |
| Specificeer andere | Appartementsgebouw |
| Aantal wooneenheden (indien van toepassing) | 2 |

Regenwatercircuit

Verharde oppervlakten (ingevuld volgens gegevens uit inventaris aangeleverd door de klant)

| | Afvoer | Buffer | HWP | Infiltratie | Natuurlijke afvloeï | Totaal (m ²) |
|--|--------|--------|--------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Dak (m ²) | 0 | 0 | 239,57 | 0 | 0 | 239,57 |
| Groendak (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rieten dak (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terras (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,19 | 62,19 |
| Inrit (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere verharde oppervlakten (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,09 | 18,09 |
| Totaal (m ²) | 0 | 0 | 239,57 | 0 | 80,28 | 319,85 |

De keurder verklaart in alle kamers van het te keuren pand binnen te zijn geweest om te kijken of hier afvoeren aanwezig waren. Eveneens werd dit gedaan in alle bijgebouwen/tuinbergingen.

Hemelwaterput

| | |
|--|---------------------------|
| Aanwezig | Ja |
| Verplicht | Ja |
| Hergebruik aanwezig | Ja |
| Aftappuntjes aanwezig | Aftapkraan Toilet |
| Informatie volume o.b.v. | Uitvoeringsplan Factuur |
| Volume aanwezig (liter) | 15000 |
| Volume vergund (liter) | 15000 |
| De overloop van de voorziening gaat naar | RWA circuit |
| RWA circuit | Infiltratievoorziening |

Infiltratievoorziening

| | |
|--|---------------------------|
| Aanwezig | Ja |
| Verplicht | Ja |
| Informatie volume o.b.v. | Factuur Uitvoeringsplan |
| Volume aanwezig (liter) | 8000 |
| Volume vergund (liter) | 7375 |
| Informatie oppervlakte o.b.v. | Factuur Uitvoeringsplan |
| Oppervlakte aanwezig (m ²) | 0 |
| Oppervlakte vergund (m ²) | 11,8 |

| | |
|--|---|
| Type | Ondergronds |
| De overloop van de voorziening gaat naar | RWA circuit |
| RWA circuit | RWA-putje naar riolering openbaar domein |
| Buffervoorziening | |
| Aanwezig | Nee |
| Verplicht | Nee |
| Afvalwatercircuit | |
| Afvalwaterstromen aanwezig | Ja |
| Afvalwaterstromen | |
| Type afvalwater | Huishoudelijk afvalwater |
| Al het zwart water is aangesloten op | DWA circuit |
| DWA circuit | Septische put |
| Al het grijs water is aangesloten op | DWA circuit |
| DWA circuit | DWA-putje naar riolering openbaar domein |
| Gesloten recipiënt | |
| Aanwezig | Nee |
| Individuele voorbehandelingsinstallatie | |
| Septische put | |
| Aanwezig | Ja |
| In combinatie met vetvanger | Nee |
| Informatie volume o.b.v. | Factuur Uitvoeringsplan |
| Volume (liter) | 2500 |
| Het effluent van de voorziening gaat naar | DWA circuit |
| DWA circuit | DWA-putje naar riolering openbaar domein |
| Voorbezinkput | |
| Aanwezig | Nee |
| KWS-afscheider | |
| Aanwezig | Nee |
| Vetafscheider | |
| Aanwezig | Nee |
| Individuele behandelingsinstallatie | |
| IBA | |
| Aanwezig | Nee |
| Controle scheiding | |
| DWA | |
| Gescheiden tot aan het lozingspunt | Ja |
| Hoe gecontroleerd | Watertest |
| Gebruikt toestel/materiaal voor watertest | emmer water |
| RWA | |
| Gescheiden tot aan het lozingspunt | Ja |
| Hoe gecontroleerd | Watertest |
| Gebruikt toestel/materiaal voor watertest | emmer water |
| Aansluitingen privéwaterafvoer op openbaar domein | |
| DWA-lozingspunt | Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst) |
| Aantal toezichtsputjes | 1 |
| Toezichtsputje(s) toegankelijk | Ja |
| In gebruik | Ja |
| RWA-lozingspunt | Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst) |
| Aantal toezichtsputjes | 1 |
| Toezichtsputje(s) toegankelijk | Ja |
| In gebruik | Ja |
| Zwembad | |
| Aanwezig | Nee |
| Uitvoeringsplan | |
| Stemt het opgeladen uitvoeringsplan schematisch overeen met de werkelijkheid | Ja |

Bijlagen

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Inventaris van de privéwaterafvoer | 1 bijlage(n) toegevoegd |
| Omgevingsvergunning | 1 bijlage(n) toegevoegd |
| Uitvoeringsplan | 1 bijlage(n) toegevoegd |
| Werkopdracht | 1 bijlage(n) toegevoegd |

Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikel 12/1 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring privéwaterafvoer (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023, de Vlarem II, de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en indien van toepassing de omgevingsvergunning en/of technische voorwaarden van de privéwaterafvoer vanuit de exploitant.

Dit keuringsattest geeft de toestand van de privéwaterafvoer weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de privéwaterafvoer, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.

Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020:2012