VERBRANDINGSATTEST ☑ **onderhoud** ☐ **keuring voor eerste ingebruikname** **volgnummer attest: 545599**

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**Technicus**
naam: BVBA CNOCKAERT	voornaam en achternaam:
straat en nummer: Waregemsesteenweg 162-164	**Van Wijmelbeke Thomas**
postnummer en gemeente: 9770,Kruishoutem	erkenningsnummer:
tel: 093835260	GV / TV TV21229
e-mail: piet@cnockaert.info	**Datum onderhoud:** 14-07-2026
ondernemingsnummer: BE0433913266	**Arbeidsduur:** van 10:22 tot 11:50

Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
voornaam en achternaam: Serge Nevejans	Naam stooktoestel : Stookolie
straat en nummer: Beveren dries 100	straat en nummer: Beveren-Dries 100
postnummer en gemeente: 8791;Waregem	postnummer en gemeente: 8791;Waregem
tel:	tel:
e-mail: nele@edmundo.be	e-mail: nic@cnockaert.info

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal*:** ☑ **aangesloten als type B 03 (open)** ☐ **aangesloten als type C (gesloten)** ***indeling volgens NBN CR 1749**

☐ **Gasvormige brandstof**: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☑ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof**: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Viessmann	merk: Riello
type: 19 109 04	type: 370 T1
bouwjaar: 2007	bouwjaar: 2021
fabricatienummer: 7307945117202109	fabricatienummer: 3737006
nominaal vermogen (kW): 27	debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,5 - 3kg/h

Goede staat van werking	**eenheid**	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	**Proef I: Initiële meting**	**Proef II: Eindmeting **** ☐ LL ☐ 25 ☐ 50 ☐ 75 ☑ HL	**OK**	**Niet OK**
Keteltemperatuur	°C	1,2		60		
sproeier: merk en type		1		Oeg		
sproeier: debiet		1		0,60		
sproeier: hoek	graden	1		60 s		
Pompdruk	bar	1		12		
gasdruk Teller	mbar	2				
Gasblok	mbar	2				
Branderbed	mbar	2				
rookindex	Bacharach	1		0	☑	☐
zuurstof (O_2)	%	1, 2		6.6		
koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2		10.4		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		1.6	☑	☐
rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2		191.4		
temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1, 2		24.3		
nettotemperatuur (t_g - t_a)	°C	1, 2		167.1		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)	%	1, 2		85.1		
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)	%	1, 2		90.9	☑	☐
Stikstofoxide (NO_X) O_2-referentie (%):	mg/m³					
Serienummer Testo		1, 2		63446140		
datum		1, 2		14/07/2026		
tijd		1, 2		10:28:10		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☑ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☑ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking						
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-2.0 Pa	1, 2, 3	☑ OK	☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☑ OK	☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK		

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten


** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling **Het stooktoestel werkt**
☑ **goed** ☑ **veilig**
☐ **Niet goed** ☐ **niet veilig**

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 14/07/2027

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:



(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname



(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).

REINIGINGSATTEST ☑ **onderhoud centraal stooktoestel** **volgnummer attest: 545599**

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**Technicus**
naam: BVBA CNOCKAERT straat en nummer: Waregemsesteenweg 162-164 postnummer en gemeente: 9770,Kruishoutem tel: 093835260 e-mail: piet@cnockaert.info ondernemingsnummer: BE0433913266	voornaam en achternaam: Van Wijmelbeke Thomas ☑ erkend technicus: GV / TV TV21229 ☐ Schoorsteenveger **Datum reiniging:** 14-07-2026 **Arbeidsduur:** van 10:22 tot 11:50

Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
voornaam en achternaam: Serge Nevejans straat en nummer: Beveren dries 100 postnummer en gemeente: 8791;Waregem tel: e-mail: nele@edmundo.be	Naam stooktoestel : Stookolie straat en nummer: Beveren-Dries 100 postnummer en gemeente: 8791;Waregem tel: e-mail: nic@cnockaert.info

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal*:** ☑ **aangesloten als type B 03 (open)** ☐ **aangesloten als type C (gesloten)** ***indeling volgens NBN CR 1749**

☐ **Gasvormige brandstof**: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☑ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof**: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Viessmann	merk: Riello
type: 19 109 04	type: 370 T1
bouwjaar: 2007	bouwjaar: 2021
fabricatienummer: 7307945117202109	fabricatienummer: 3737006
nominaal vermogen (kW): 27	debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,5 - 3kg/h

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)

☑ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken
☑ nazicht van de goede werking
☑ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

Alle toestellen:
☐ andere, namelijk:
☑ controle van de verluchting van het stooklokaal
☑ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)
☐ ontstoffing
☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)
☑ reiniging van de filters
☑ reiniging van de ketel
☑ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoold vakman)
☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De **eerstvolgende reiniging van het stooktoestel** moet gebeuren vóór 14/07/2027
De **eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal** moet gebeuren vóór


(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)
☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).